

N/Ref.: **PROJETISTA**

Revisão: **0**

Item num.: **1**

Tag num.:

Bomba: **KRT K100-401**

Projeto:

Vazão: **72,0 m³/h**


NPSHR: **0,50**

Diam. Rotor Projeto: **377mm**


Altura: **75,59 m**

Rotação: **1750 rpm**

Visc.: **1 cSt**



A = Ponto de operação



— Rendimento %
— NPSHr

N/Ref.: PROJETA

Revisão: 0

Item num.: 1

Tag num.:

Bomba: KRT K100-401

Projeto:

Vazão: 54,0 m³/h


NPSHR: 0,50

Diam. Rotor Projeto: 358mm


Altura: 67,39 m

Rotação: 1750 rpm

Visc.: 1 cSt



A = Ponto de operação



— Rendimento %
- - - NPSHr