

P3000 IMPLANTAÇÃO
esc.: 1:75



P-3000 - QUADRA DE VOLEI - CORTE II
ESC.: 1:100



SITUAÇÃO
esc.: 1:2000

SIMBOLOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS EM PLANTA BAIXA

SINALIZAÇÃO RETANGULAR	SINALIZAÇÃO QUADRADA	SINALIZAÇÃO TRIANGULAR	SINALIZAÇÃO CIRCULAR
CÓDIGO L/H(mm)	CÓDIGO L(mm)	CÓDIGO L(mm)	CÓDIGO D(mm)

OBS: 1 – A ALTURA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO SERÁ INSTALADA DE MODO QUE A SUA BASE ESTEJA NO MÍNIMO A 1,80m NO PISO ACABADO, CONFORME ITEM 5.1.3b DA NBR 13434–1 DA ABNT.
2 – A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA; OU NA IMPESSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3a DA NBR 13434–1 DA ABNT.

SIMBOLOGIA DE SINALIZAÇÃO – NBR 13434–2 – ITEM 5 DA ABNT

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
12		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE PICTOGRAMA : FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM COLUNAS DIMENSÕES MÍNIMAS : L=1,5H.
13				INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÕES MÍNIMAS : L=2,0H.
14				INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO

QUADRO - QUANTIDADE EXTINTORES

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC : 2-A, 20-B:C	08 UNIDADES

QUADRO DE ÁREAS

	ÁREA (M2)
BLOCO 1	404,88
BLOCO 2	203,28
QUADRA COBERTA	426,30
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	1.034,46
ÁREA DE PERMEABILIDADE	690,69
ÁREA PAVIMENTADA	565,33
ÁREA PISTA DE CAMINHADA	525,00
ÁREA DE TERRENO	3.000,00

Nota Sobre Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

O Projeto, a execução, a instalação, a manutenção do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) desta edificação, bem como a segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido, deverão atender às condições da NBR 5419 vigente.



POSICIONAMENTO DOS EXTINTORES
SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES
S/ESCALA (DIMENSÕES CM)

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

SEGURANÇA ESTRUTURAL	NBR 5628
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	NBR 9442
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	NBR 9077
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	NBR 10898
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	NBR 13434
EXTINTORES	NBR 12693 - a cada 20m

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPIFICAÇÃO
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E - 2	ESCOLA ESPECIAL	ESCOLA DE CULTURA GERAL

CARGA DE INCÊNDIO

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	ESCOLA ESPECIAL	E - 2	300MJ/m²

L E G E N D A

– EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC:2–A;20–B:C
– PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



PLANTA BAIXA
VISTA LATERAL

DETALHE GENÉRICO DO BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 2 x 8 watts

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:

PAC PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA

MODELO 3000m²

XXXXX Número do empreendimento
XXXXX Número do Processo

Local da obra: Rua XXX, Número XX, Bairro XXX; Cep XXXX-XX; Município; Estado;
Latitude XX° XXX [S ou N] e Longitude XX° XXX W [GPS] O Cadastro Imobiliário XXXX

Progetto Arq., Eng. e const. Ltda.
Av. 84, 644, Sala 03, Ed. Maria Carolina, Goiania - GO
Tel./Fax: 62 3281 2735

PROJETO DE INCÊNDIO - PROJETO EXECUTIVO

Autor do projeto: **ENGº LUCIANO MARTIN TEIXEIRA**
CREA: 5556/D-GO
Responsável pelo Projeto: **ENGº LUCIANO MARTIN TEIXEIRA**
CREA: 5556/D-GO

IMPLANTAÇÃO, SITUAÇÃO
LEGENDA E DETALHES

Data: 12/ 05/ 2011	Escala: indicada	Número da prancha:
Revisão: R00	Arquivo: **Project.dbf**	01 /01