




# MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

## MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICO UBS

### Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Bairro Glória - ESF 3



- 1. Apresentação:** O presente Memorial tem por finalidade especificar os detalhes e acabamentos, tipos e qualidade de materiais e serviços a serem empregados nesta obra, ou seja, o prédio do Ambulatório do bairro Glória.
- 2. Projeto:** O projeto prevê a ampliação e a readequação da UBS em alvenaria que ao final das obras será formado pelos seguintes:

Área frontal aberta;  
1 Embarque / Desembarque;  
1 Sala de Vacinas;  
1 Administração;  
1 Secretaria;  
1 Sala de Odontologia;  
1 Sala de Espera;  
1 Sala de Procedimentos;  
1 Enfermeiro;  
1 Almojarifado;  
3 Consultórios Médico;  
Circulação;  
1 Depósito;  
1 Sala de Reuniões;  
1 Expurgo;  
1 Esterilizações;  
1 Copa;  
2 Lavabos dos consultórios médico;  
1 Vestiário Masculino;  
1 Vestiário Feminino;

**3. Localização:** Rua Sepé Tiaraju s/nº, bairro Glória.

**4. Área existente:** \_\_\_\_\_ **135,00 m².**

**Área ampliação:** \_\_\_\_\_ **170,81 m².**

- 5. Instalações Elétricas:** As instalações elétricas serão executadas conforme projeto elétrico anexo, com materiais e mão de obra de primeira qualidade. As luminárias internas e cobertas serão fluorescentes (2x40watts) e (2x110watts) nos compartimentos, com exceção do depósito, expurgo, esterilização, lavabos, vestiário masculino, e almojarifado, que serão

incandescentes com globo. A distância entre as hastes de aterramento será de, no mínimo 3,00 metros. Demais informações estão contidas em Projeto anexo.

Ponto de luz fluorescente: **19 pontos**  
Ponto de luz incandescente: **9 pontos**  
Ponto tomada: **42 pontos**  
Ponto interruptor: **22 pontos**  
Caixa para 8 disjuntores: **1 unidade**  
Entrada de energia completa: **1 unidade**  
Disjuntores: **6 unidades**  
Carga total: **11.308 watts – 13.578 KVA**

- 6. A Obra:** Os serviços serão executados dentro das Normas Técnicas vigentes da ABNT, com materiais e mão de obra de primeira qualidade, conforme Projeto anexo. Os serviços deverão ser entregues com a obra limpa.

Ijuí, 12 de Agosto de 2.013.

---

**Fioravante Batista Ballin**  
Prefeito Municipal de Ijuí / RS

---

**Marcello Minelli Junior**  
Engenheiro Civil CREA RS: SC 099077-7

---

**Alexandra de Freitas Lenz**  
Secretária Municipal da Saúde